Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

**OGGETTO** **Presentazione osservazione.**
**Progetto: MXP MAGENTA - Campus ad uso Data Center sito nel comune di Magenta (MI)**
**Procedura: Valutazione Impatto Ambientale**
**Codice Procedura: 14553**

Il/La Sottoscritto/a Samuel TOLENTINO presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa al Progetto in oggetto.

**Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione**
- Aspetti di carattere generale
- Aspetti ambientali

**Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni**
- Aria
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Popolazione
- Salute umana
- Monitoraggio ambientale

**Osservazione**

*Sintesi Richiesta su Piano di Monitoraggio Ambientale*

*Si richiede estensione del monitoraggio anche alla configurazione finale del campus, con carico IT a regime. Domandato monitoraggio continuo per tutta la vita dell'impianto, a carico del gestore e svolto da terzi indipendenti. Necessarie campagne in condizioni meteoclimatiche critiche: stagnazione invernale, ondate di calore estive e periodo notturno estivo con maggiore esposizione dei residenti.*

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

**Elenco Allegati**

| | |
|---|---|
| Allegato - Dati Personali | OSS_7488_VIA_DATI_PERS_20260608.pdf |
| Allegato 1 - | OSS_7488_VIA_ALL1_20260608.pdf |

Data 08/06/2026

Samuel TOLENTINO

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Nel documento “20005_ES_V_PMA_01 – Piano di Monitoraggio Ambientale”, alle pagine 13 e 17, vengono descritte le attività di monitoraggio della qualità dell'aria e del clima acustico nelle fasi Ante Operam, Corso d'Opera e Post Operam.

Si ritiene necessario che il monitoraggio venga esteso anche alla configurazione finale dell'insediamento, a campus completamente realizzato e con livelli di occupazione IT rappresentativi dell'esercizio a regime.

Si evidenzia infatti che il carico IT costituisce un parametro fondamentale per la corretta valutazione sia delle emissioni atmosferiche sia delle emissioni sonore. Poiché il popolamento delle sale IT avviene generalmente in modo progressivo nel corso di diversi anni, le misure effettuate immediatamente dopo la realizzazione delle opere potrebbero non risultare rappresentative delle condizioni di esercizio effettive, a causa del funzionamento parzializzato dei gruppi elettrogeni, dei sistemi di raffreddamento e delle altre apparecchiature di supporto.

Si richiede pertanto che:

- le campagne di monitoraggio siano mantenute per tutta la vita utile dell'impianto;
- i relativi oneri siano integralmente a carico del gestore del data center;
- le attività siano svolte da soggetti terzi indipendenti;
- vengano effettuate campagne in condizioni meteoclimatiche conservative, quali:
    - periodi invernali caratterizzati da fenomeni di stagnazione atmosferica;
    - periodi estivi diurni con elevate temperature ambientali e condizioni di heat wave;
    - periodo notturno estivo, quando la popolazione residente può risultare maggiormente esposta agli impatti acustici e ambientali a causa di finestre aperte.